



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-ВУ.ПБ34.Н.00305

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы».
Адрес: 220075, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, д. 10, ком. 508, тел.: +375-17-330-11-00, e-mail: info@alutech-doors.by. УНП: 808001246.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Воротные Системы».
Адрес нахождения производства: 223016, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, д. 62, район деревни Королишевичи, тел.: +375-17-330-11-00, e-mail: info@alutech-doors.by. УНП: 808001246.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».
Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» НАНПБ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ код ОКПД2 25.11.23.119 код ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 510 0

Панели воротные (стальные, заполненные пенополиуретаном), толщиной 40 мм и 45 мм, выпускаемые по ТУ ВУ 808001246.001-2009 «Панели воротные. Технические Условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Соответствуют в части требований ст. 145 Федерального закона от 22 июля 2008 года (с изм.) №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и имеют следующие показатели пожарной опасности: группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) и коэффициент дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89*.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол испытаний: № Д-8/10-2018 от 12.10.2018 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 064Д/ОС-18 от 21.08.2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации - 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 24.10.2018 г. по 23.10.2023 г.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature
подпись

Д.А. Тарунтаев
инициалы, фамилия

Handwritten signature
подпись

А.Н. Топчий
инициалы, фамилия

РП № 0003503